

PSSE-HK-4850-27-1/1/19

Wieruszów, dn. 11.04.2019 r.

**Przedsiębiorstwo Komunalne  
w Wieruszowie S.A.  
ul. Biskupa St. Bareły 13  
98-400 Wieruszów**

### Zawiadomienie

**o bakteriologicznym zanieczyszczeniu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie zawiadamia, że w próbie wody nr: 23/HK/19/2, pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 08.04.2019 r., z **1-go punktu na sieci wodociągu Mirków**, w ramach nadzoru bieżącego (nr protokołu 23/HK/19), wykazano zanieczyszczenie bakteriologiczne. Stwierdzono w niej obecność bakterii *grupy coli*.

Skład próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie odpowiada wymogom zawartym w zał. nr 1C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294).

#### **Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.**

Wodę przed użyciem do spożycia, przygotowywania napojów, sporządzania potraw, mycia owoców i warzyw, mycia zębów, kąpieli noworodków i niemowląt należy poddać przegotowaniu. Wodę doprowadzić do wrzenia i gotować przez co najmniej 2 minuty.

#### **Woda z kranu nadaje się tylko do celów sanitarno – bytowych.**

W związku z powyższym zaleca się prowadzenie działań naprawczych oraz dezynfekcję wody pochodzącej z hydroforni w Mirkowie.

Jednocześnie informujemy, że **powtórkowy pobór wody odbędzie się 15.04.2019 r.** z hydroforni i punktów monitoringowych na sieci ww. wodociągu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 62 78 31 990.

Otrzymują:

- ① adresat
2. a/a.

A.G

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Wieruszowie  
Bartela  
mgr inż. Jolanta Bartela